

**ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511483  
От «14» сентября 2012 г.  
Срок действия до 14 сентября 2017 г.

Адрес лаборатории:  
427795, Удмуртская республика  
г. Можга, ул. Луговая, 93  
тел. (34139)3-82-07

На 2стр, стр 1

**Протокол № 219  
санитарно-микробиологический анализ питьевой воды  
от «24» февраля 2016 года**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Строй-Сервис» с. Б-Уча, ул. Садовая, 52  
Объект аналитических работ: вода питьевая систем централизованного водоснабжения  
Место отбора проб: Узел №10, д. Ч-Уча  
Вид отбираемой пробы (разовая, среднесуточная): разовая  
Дата и время отбора пробы: 19.02.16г, 12<sup>35</sup>  
Состояние и описание пробы при отборе: б/о  
Погодные условия: T<sub>воздуха</sub>: +6°С, ясно  
Сотрудник, отобравший пробу: представитель заказчика  
Акт отбора пробы: № 71  
Номер пробы: № 219  
Маркировка пробы:

<u>Шифр (номер) склянки</u>	<u>Наименование показателей (нужное подчеркнуть)</u>	<u>Объем пробы</u>	<u>Материал посуды:</u>
№ 10бак	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	0,5 л.	Стекло

Дата выполнения анализа: 19.02.16г – 20.02.16г

Средства измерений:

Весы МВ-210А, поверка до 29.01.17г, зав. № 31625174

Испытательное оборудование:

Термостат ТС-80М, зав.№898, годен до 21.09.16г. протокол №7

Термостат ТС-80М, зав.№065, годен до 23.09.16г. протокол №8

Процедура пробоподготовки согласно:

- ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

- МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

Сведения об отклонениях от регламентированной методики: нет

---

О к о н ч а н и е   с т р а н и ц ы 1

№ п/п	Определяемая характеристика	Ед. изм.	Результат анализа	Норма по СанПин 2.1.4.1074-01	НД на МВИ
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Инженер-микробиолог Буторина Н.И. \_\_\_\_\_

Ответственный за подготовку протокола:

инженер-микробиолог Буторина Н.И. \_\_\_\_\_

Начальник ХБЛ \_\_\_\_\_ Пивоварова Н.Г.

Дата выдачи протокола: \_\_\_\_\_

Результаты исследований распространяются на представленный образец, ответственность за отбор проб, представленных заказчиком, ХБЛ не несет. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории. Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**О к о н ч а н и е   п р о т о к о л а**

КОПИЯ  
ПОДПИСЬ

