



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«1 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
(ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР»)

ул. Можгинская, 120, г. Можга
427790, Удмуртская Республика,
тел. 3-18-49

23.01.2018 № 17
на № от

Главе МО «Маловоложикьинское»
Городиловой А.А.

Справка о противопожарном состоянии МО «Маловоложикьинское»

В целях стабилизации обстановки, предупреждения пожаров и снижения последствий при их возникновении, исполнения приказа ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской Республике» от 15.02.2017г. №20 «О проведении профилактической операции «Жилище - 2017», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также осуществлен осмотр противопожарного водоснабжения», личным составом караула №2 пожарно-спасательной части №22, 19.01.2018г. в МО «Маловоложикьинское», д. Малая Воложикья проведены профилактические мероприятия:

- обследование противопожарного состояния населенного пункта;
- отработка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;
- профилактические мероприятия в жилом секторе МО «Маловоложикьинское».

При проведении профилактических мероприятий в частном секторе в д. Малая Воложикья обследовано 70 частных домовладений, проинструктировано мерам пожарной безопасности 93 человека, из них: 8 одиноко проживающих гражданина, 3 многодетные семьи. Работа по профилактике пожаров в жилом секторе представителями администрации организована. В администрации МО «Маловоложикьинское» перечень добровольных пожарных, списки неблагополучных, одиноких престарелых, инвалидов и многодетных семей имеются. В ходе осмотра противопожарного состояния выявлено:

д. Малая Воложикья

- при въезде имеется карта с расположением водоисточников;
- проезды по населенному пункту почищены, находятся в удовлетворительном состоянии, проезд на пожарном автомобиле возможен;
- пожарные гидранты расположенные по адресам д. М. Воложикья Центральная площадь; ул. Родниковая,43 у котельной; ул. Родниковая,45; ул. Садовая,1; ул.Заречная,7А; ул.Родниковая, 32/2, подъезд имеется, колпаки согласно указания Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 15.12.2017 № 2697

«О подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию в зимний период времени» установлены;

- на водонапорных башнях V-25м³ расположенные по ул. Цветочной и на территории фермы отсутствуют водозаборные устройства (ВЗУ), а также автономный резервный источник электроснабжения для бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен отсутствуют (пункт 60(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2012г. №390);

- с естественного водоема (пруд), расположенный в 300 от ОП ПСЧ-27 забор воды в зимнее время возможен с помощью незамерзающей проруби, утеплена, очищена;

- имеющийся пожарный водоем на территории школы V-50м³ не утеплен, водой заполнен, указатель имеется, подъезд возможен;

- на индивидуальных жилых домах необходимо обновить указатели с первичными средствами тушения пожаров, а где они отсутствуют восстановить;

- у входа в индивидуальные жилые дома, не имеющие централизованного газового снабжения, оборудованные транспортными газовыми баллонами, необходимо установить предупреждающий знак «Огнеопасно. Баллоны с газом».

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктами 55, 80, 60(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2012г. №390, пункта 4, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

п. 60(1). Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

О выполненных мероприятиях и проделанной работе прошу Вас сообщить в ПСЧ-22 на электронный адрес: pch22-dds01@mchs-18.ru до 16.02.18 г.

Начальник части
подполковник внутренней службы



В.Н. Коркин